



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

PÁPAI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyiratszám: VE-05D/EH/23-8/2018.

ÉTDR azonosító: 201700073380

Ügyintéző: Szabados Tamás

Telefon: +36-89/795-030

Tárgy: Építési engedély

Iratazonosító: IR-000044308/2018

Hiv. szám: -

Melléklet: Tervdokumentáció

HATÁROZAT

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Pápai Járási Hivatala (a továbbiakban: eljáró hatóság) építészeti hatáskörében eljárva, **Csabrendek Nagyközség Önkormányzata** 8474 Csabrendek, Árpád utca 4. szám (a továbbiakban: építető) meghatalmazottjaként, Nagy Dániel tervező (8330 Sümeg, Mihályfai utca 31. szám) **kérelmére indult**, és engedélyezési záradékkal ellátott építési engedélyezési dokumentációnak megfelelően, **8474 Csabrendek, Templom tér 13. szám alatti, 14/2. hrsz.-ú ingatlanon meglévő óvoda átalakításának és bővítésének** építését – kikötésekkel –

e n g e d é l y e z e m.

Az alábbi műszaki tartalommal és részletezettséggel:

A bővítésben épülő épületrész helyiségei: 1. aula (40,07 m²), 2. előtér (10,71 m²), 3. akadálymentes Wc (4,41 m²), 5. közlekedő (41,27 m²), 6. foglalkoztató (50,31 m²), 7. mosdó (18,36 m²), 8. foglalkoztató (50,31 m²), 9. közlekedő (13,35 m²), 10. raktár-gépészet (3,97 m²), 11. mosdó-Wc (2,78 m²), 12. sószoza (12,56 m²), 13. orvosi szoba (18,56 m²) hasznos alapterület összesen: 266,66 m², bruttó beépített terület növekedés: 344,07 m²

Épülő épületrész (bővítés):

alapozás: úsztatott beton sávalap, lépcsős kialakítással, beton minőség: C25/30-24-F2-XC2.

lábazat: zsalukőbe rakott monolit vasbeton lábazati fal, vasalása: statikai terv szerint.

beton zsaluzó elem lábazat kitöltő beton minősége: C16/20-24-F2

szigetelés: 1 rtg. Villas EO-G 4F/K vastagbitumenes lemez vízszigetelés.

főfalak: 30 cm vtg. Leier N+F kerámia falazóblokk téglá.

koszorú: monolit vasbeton, beton minőség: C25/30-16-F2, statikai terv szerint.

födém: rigipsz álmennyezet készül, 20 cm vastag ROCKWOOL AIRRock kőzetgyapot hőszigeteléssel.

tetőszerkezet: főépület 35 fokos hajlásszögű, nyeregtető, fa-rácsostartó szerkezettel készül. Faanyag minőség: C24.

tetőfedés: főépület ETERNIT szálcement rombusz síkpalafedés, aula tér LINDAB fémlemezfedés.

ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY

8500 Pápa, Fő u. 12.

tel.: 89/795-100, fax: 89/795-100, e-mail: papa.epitesugy@veszprem.gov.hu

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTVE
ZÁRADÉKOLVA – ÉTDR

